

3.8.	Датчик давления контрольный (типа ДДМ-ДИ), шт.			30кПа	2	шт.
3.9.	КИПыпоказывающие (комплект)				1	шт.
4	<b>Циркуляция в котловом контуре</b>					
4.1.	Бак расширительный мембранный	Wester	WRV	750л	1	шт.
4.2.	Запорная арматура (комплект)				1	шт.
4.3.	Насос циркуляционный (контур котельной)	Wilo	IL50/130-3/2	Ду50	4	шт.
4.6.	Фильтр механический (магнитный)	Водоприбор	ФММ-150	Ду150	1	шт.
4.8.	Теплоизоляция трубопроводов (комплект)				2	шт.
4.9.	КИП показывающие (комплект)				1	шт.
5	<b>Узел повышение и химическая обработка воды</b>					
5.1.	Бак запаса исходной воды/Гидроаккумулятор	Wester	WRV	100л	1	шт.
5.2.	Запорная арматура (комплект)				1	шт.
5.3.	Насос подпиточный (контур котеловой)	Wilo	Jet WJ 204		2	шт.
5.5.	Расходомер исходной воды (комплект)			Ду32	1	шт.
5.6.	Фильтр механический (магнитный)	Водоприбор	ФММ-32	Ду32	1	шт.
5.8.	Дозатор реагента для хим.обработки подпит. воды (комплект)			2500л/ч.	1	шт.
5.9.	КИП показывающие (комплект)				1	шт.
6	<b>Независимый контур теплоснабжения</b>					
6.1.	Бак расширительный мембранный	Wester	WRV	750л	2	шт.
6.2.	Запорная арматура узла НТС (независимый контур теплоснабжения),(комплект)	Алсо	в ассорт.		1	шт.
6.3.	Насос циркуляции узла НТС (независимый контур теплоснабжения)	Wilo	IL50/140-3/2	Ду50	4	шт.
6.4.	Теплообменник пластинчатый НТС (независимый контур теплоснабжения)	ЭксЭко	НН.../50/700	Ду50	4	шт.
6.5.	Расходомер теплоносителя НТС с датчиками (комплект)			Ду80	2	шт.
6.6.	Фильтр механический (магнитный)	Водоприбор	ФММ-150	Ду150	1	шт.
6.7.	Клапан 3-ходовый	ESBE	3F, №90	Ду80	1	шт.
6.8.	Теплоизоляция трубопроводов (комплект)				1	шт.
6.9.	КИПыпоказывающие ТС (комплект)				1	шт.
7	<b>Контур ГВС</b>					
7.1.	Бак-аккумулятор расширительный мембранный	Wester	Cal-Pro	750	1	шт.