

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ №4 (0,6 мВт)

Поз.	Наименование	Марка	Модель	Хар-ки	Кол-во	Прим.
1	<b>Узел тепло-генерации</b>					
1.1.	Котел водогрейный (усредненно) кВт	Buderus	SK755	300	2	шт.
1.2.	Участок измер. тяги, температуры, концентрации CO,NO, шибер.(комплект), Ду		нерж. в ассор.	Ф250	2	шт.
1.3.	Горелка двухступенчатая, кВт	CIB Unigas	NG350	330кВт	2	шт.
1.4.	Мультиблок(рампа) и/или деаэратор к горелке на диз.топливе (комплект)	BDUNGS	MB DLE	410	2	шт.
1.5.	Насос рецркуляции (антиконденсатный)	Wilo	TOP-S 25-7	Ду25	2	шт.
1.6.	Группа безопасности котла (комплект)	VALTEC	VT.1831.	Ду50	2	шт.
1.7.	Запорная арматура котла (комплект)			Ду65	2	шт.
1.8.	Пульт управления котлом и датчики (комплект)	Buderus	Logamatic	4212	2	шт.
1.9.	КИПы котла показывающие (комплект)				2	шт.
2	<b>Блок управления котельной</b>					
2.1.	Узел учета электроэнергии				1	шт.
2.2.	Защитная арматура электропотребителей (комплект)				1	шт.
2.3.	Корректор расхода тепловой энергии				1	шт.
2.4.	Сиситема контроля загазованности				1	шт.
2.5.	Охранная сигнализация (комплект)				1	шт.
2.6.	Пожарная сигнализация (комплект)				1	шт.
2.7.	Контроллер управления котельной				1	шт.
3	<b>Газоснабжение внутреннее</b>					
3.1.	Учет расхода газа (комплект)			Ду50	2	шт.
3.2.	Запорная арматура (комплект)			Ду50	2	шт.
3.4.	Регулятор давления газа	Мадас	RG/2MB	Ду40	2	шт.
3.5.	Клапан запорный электромагнитный (комплект)			Ду50	1	шт.
3.6.	Фильтр газа с ИПД (комплект)			Ду50	2	шт.
3.7.	Клапан термозапорный, шт.			Ду50	1	шт.
3.8.	Датчик давления контрольный (типа ДДМ-ДИ), шт.			30кПа	2	шт.
3.9.	КИПыпоказывающие (комплект)				1	шт.