

| | | | | | | |
|------|---|------------|----------------|------|------|-------|
| | (комплект) | | | | | |
| 7.3. | Насос циркуляции ГВС (горячее водоснабжение) | Wilo | IL50/120-2,2/2 | Ду50 | 2 | шт. |
| 7.4. | Теплообменник пластинчатый либо емкостной, ГВС | ЭксЭко | НН.../50/200 | Ду50 | 2 | шт. |
| 7.5. | Расходомер теплоносителя ГВС с датчиками (комплект) | | | Ду50 | 2 | шт. |
| 7.6. | Фильтр механический | Водоприбор | ФММ-50 | Ду50 | 1 | шт. |
| 7.7. | Клапан 3-х ходовый | ESBE | VRG131,ARA600 | Ду40 | 1 | шт. |
| 7.8. | Теплоизоляция трубопроводов (комплект) | | | | 1 | шт. |
| 7.9. | КИПиыпоказывющие ТС (комплект) | | | | 1 | шт. |
| 8 | Блок-контейнер | | | | | |
| 8.1. | Металлокаркас (площадь пола), м.кв. | | | | | шт. |
| 8.2. | Ограждающие конструкции | | | | | м.кв. |
| 8.3. | Легкосбрасываемые ограждающие конструкции | | | | | шт. |
| 8.4. | Вентиляционные решетки | | | | | шт. |
| 8.5. | Вентиляционные диффлекторы | | | | | шт. |
| 8.7. | Дверь противопожарная металлическая (ГОСТ Р 53307-2009) | | | | | шт. |
| 8.8. | Отопление котельной. Калорифер с вентилятором. | | | | 1 | шт. |
| 8.9. | Отопление котельной. Радиатор/Регистр. | | | | | шт. |
| 9 | Труба дымовая самонесущая | | | | | |
| 9.2. | Газоходный тракт вертикальный. Раздельный (на каждый котел) | «МСГ» | нерж. в ассор. | Ф350 | 2x16 | м.п. |
| 9.3. | Клапан взрывной | «МСГ» | нерж. в ассор. | Ф350 | 2 | шт. |
| 9.4. | Ревизия газоходного тракта | «МСГ» | нерж. в ассор. | Ф350 | 2 | шт. |